

 ÁGUAS DO ALGARVE Grupo Águas de Portugal	Resultados do Programa de Controlo da Qualidade da Água Fornecida aos "Pontos de Entrega em alta" do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água ao Algarve	Edital do 1º Trimestre 2018
Ponto de Entrega de Portimão Alcantarilha Água Tratada, Autódromo Internacional do Algarve e Chão das Donas		

A qualidade da água fornecida pelas Águas do Algarve, S.A. ao Ponto de Entrega de **Portimão** é verificada através de análises periódicas previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água, de acordo com o **Dec. Lei 152/2017 de 7 de Dezembro**.

Parâmetros	Valores Determinados		Valor Paramétrico (VP)	N.º Total de Análises		% Análises Realizadas	N.º Análises > VP	% Análises > VP
	Mínimo	Máximo		Previstas	Realizadas			
Controlo de Rotina 1								
Bactérias coliformes (N/100ml)	0	0	0	16	16	100	0	0
Escherichia coli (E.coli) (N/100ml)	0	0	0	16	16	100	0	0
Cloro residual livre (mg/l Cl2)	0.5	1.0	-	16	16	100	-	-
Controlo de Rotina 2								
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	6	6	100	0	0
Número de colónias a 22°C (N/ml)	0	0	-	6	6	100	-	-
Número de colónias a 36°C (N/ml)	0	0	-	6	6	100	-	-
Turvação (NTU)	<0.10	0.19	1/4	3	3	100	0	0
pH (unidades de pH)	7.5	7.7	6.5-9.5	6	6	100	0	0
Condutividade (µS/cm a 20°C)	380	420	2500	3	3	100	0	0
Nitratos (mg/l NO3)	<0.8	7	50	10	10	100	0	0
Azoto Amóniacal (Amónio) (mg/l NH4)	<0.05	<0.05	0.5	3	3	100	0	0
Cor (mg/l PtCo)	<5	<5	20	3	3	100	0	0
Oxidabilidade (mg/l O2)	<0.6	<0.6	5	3	3	100	0	0
Cheiro, a 25°C (Factor diluição a 25°C)	<1	<1	3	3	3	100	0	0
Sabor, a 25°C (Factor diluição a 25°C)	<1	<1	3	3	3	100	0	0
Alumínio total (µg/l Al)	23	40	200	6	6	100	0	0
Manganês total (µg/l Mn)	<10	<10	50	6	6	100	0	0
Controlo de Inspeção								
Enterococos (N/100ml)	0	0	0	1	1	100	0	0
Cálcio (mg/l Ca)	26	26	-	1	1	100	-	-
Magnésio (mg/l Mg)	18.0	18.0	-	1	1	100	-	-
Dureza total (mg/l CaCO3)	140	140	-	1	1	100	-	-
Nitritos (mg/l NO2)	<0.010	<0.010	0,1	1	1	100	0	0
Antimónio (µg/l Sb)	<0.500	<0.500	5	1	1	100	0	0
Arsénio (µg/l As)	<0.500	<0.500	10	1	1	100	0	0
Boro total (mg/l)	0.021	0.021	1	1	1	100	0	0
Cádmio total (µg/l Cd)	<0.500	<0.500	5	1	1	100	0	0
Chumbo total (µg/l Pb)	<1.0	<1.0	10	1	1	100	0	0
Cobre total (mg/l Cu)	<0.001	<0.001	2	1	1	100	0	0
Crómio total (µg/l Cr)	<1.00	<1.00	50	1	1	100	0	0
Ferro total (µg/l Fe)	<10	<10	200	1	1	100	0	0
Mercurio (µg/l Hg)	<0.200	<0.200	1	1	1	100	0	0
Níquel total (µg/l Ni)	<4.0	<4.0	20	1	1	100	0	0
Selénio (µg/l Se)	<2.00	<2.00	10	1	1	100	0	0
Bromatos (µg/l BrO3)	3.6	3.6	10	1	1	100	0	0
Cloretos (mg/l Cl)	54	54	250	1	1	100	0	0
Fluoretos (mg/l F)	<0.20	<0.20	1,5	1	1	100	0	0
Sulfatos (mg/l SO4)	43	43	250	1	1	100	0	0
Sódio (mg/l Na)	28	28	200	1	1	100	0	0
Cianetos (µg/l Cn)	<5.00	<5.00	50	1	1	100	0	0
Carbono orgânico total (COT) (mg/l C)	1.3	1.3	-	1	1	100	-	-
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos totais (HAP) (µg/l)	<0.03	<0.03	0,1	1	1	100	0	0
Benzo(a)pireno (µg/l)	<0.007	<0.007	0,01	1	1	100	0	0
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	<0.006	<0.006	-	1	1	100	-	-
Benzo(g,h,i)perileno (µg/l)	<0.007	<0.007	-	1	1	100	-	-
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	<0.006	<0.006	-	1	1	100	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	<0.014	<0.014	-	1	1	100	-	-
Trihalometanos total (THM) (µg/l)	4.7	4.7	80	1	1	100	0	0
Dibromoclorometano (µg/l)	2.4	2.4	-	1	1	100	-	-
Bromodiclorometano (µg/l)	<1.0	<1.0	-	1	1	100	-	-
Bromofórmio (µg/l)	2.3	2.3	-	1	1	100	-	-
Clorofórmio (µg/l)	<2.0	<2.0	-	1	1	100	-	-
1,2 dicloroetano (µg/l)	<0.10	<0.10	3	1	1	100	0	0
Benzeno (µg/l)	<0.30	<0.30	1	1	1	100	0	0
Tetracloroeteno e tricloroeteno (µg/l)	<1.0	<1.0	10	1	1	100	0	0
Tetracloroeteno (µg/l)	<0.10	<0.10	-	1	1	100	-	-
Tricloroeteno (µg/l)	<1.0	<1.0	-	1	1	100	-	-
Dose indicativa total (mSv/ano)	<0.10	<0.10	0,10	1	1	100	0	0
Radão (Bq/l)	<10.0	<10.0	500	1	1	100	0	0
Pesticidas - total (µg/l)	<0.10	<0.10	0,5	1	1	100	0	0
Diurão (µg/l)	<0.050	<0.050	0,1	1	1	100	0	0
Terbutilazina (µg/l)	<0.050	<0.050	0,1	1	1	100	0	0
Desetilterbutilazina (µg/l)	<0.050	<0.050	0,1	1	1	100	0	0

COT = Carbono orgânico Total; HAP's = Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos; THM's = Trihalometanos

Com base nas análises efectuadas e nos resultados expostos, conclui-se que a qualidade da água fornecida nos "Pontos de Entrega em Alta", nomeadamente Alcantarilha Água Tratada, Autódromo Internacional do Algarve e Chão das Donas, cumpre os valores paramétricos fixados de acordo com a legislação em vigor aplicável à "Água destinada ao Consumo Humano"

14 de Maio de 2018

O Administrador
Dr.ª Maria Isabel Fernandes da Silva Soares