

 ÁGUAS DO ALGARVE Grupo Águas de Portugal	Resultados do Programa de Controlo da Qualidade da Água Fornecida aos "Pontos de Entrega em alta" do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água ao Algarve	Edital do
		4º Trimestre 2018
Ponto de Entrega de Faro Alto Rodes, Azinheiro, Charneca, Estoi, Gorjões, Ilha da Culatra, Pé de Outeiro e Santa Bárbara de Nexe		

A qualidade da água fornecida pelas Águas do Algarve, S.A. ao Ponto de Entrega de **Faro** é verificada através de análises periódicas previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água, de acordo com o **Dec. Lei 152/2017 de 7 de Dezembro**.

Parâmetros	Valores Determinados		Valor Paramétrico (VP)	N.º Total de Análises		% Análises Realizadas	N.º Análises > VP	% Análises > VP
	Minímo	Máximo		Previstas	Realizadas			
Controlo de Rotina 1								
Bactérias coliformes (N/100ml)	0	0	0	17	17	100	0	0
Escherichia coli (E.coli) (N/100ml)	0	0	0	17	17	100	0	0
Cloro residual livre (mg/l Cl ₂)	0.5	0.9	-	17	17	100	-	-
Controlo de Rotina 2								
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	6	6	100	0	0
Número de colónias a 22°C (N/ml)	0	2	-	6	6	100	-	-
Número de colónias a 36°C (N/ml)	0	1	-	6	6	100	-	-
Turvação (NTU)	<0.10	<0.10	4	3	3	100	0	0
pH (unidades de pH)	7.5	7.8	6.5-9.5	6	6	100	0	0
Condutividade (µS/cm a 20°C)	220	230	2500	3	3	100	0	0
Nitratos (mg/l NO ₃)	<0.8	<0.8	50	7	7	100	0	0
Azoto Amoniacal (Amónio) (mg/l NH ₄)	<0.05	<0.05	0,5	3	3	100	0	0
Cor (mg/l PtCo)	<5	<5	20	3	3	100	0	0
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	0.7	0.8	5	2	2	100	0	0
Cheiro, a 25°C (Factor diluição a 25°C)	<1	<1	3	3	3	100	0	0
Sabor, a 25°C (Factor diluição a 25°C)	<1	<1	3	3	3	100	0	0
Alumínio total (µg/l Al)	17	24	200	6	6	100	0	0
Manganês total (µg/l Mn)	<10	<10	50	6	6	100	0	0
Controlo de Inspeção								
Enterococos (N/100ml)	0	0	0	1	1	100	0	0
Bromatos (µg/l BrO ₃)	8	8	10	1	1	100	0	0
Trihalometanos total (THM) (µg/l)	30.6	30.6	80	1	1	100	0	0
Dibromoclorometano (µg/l)	15.5	15.5	-	1	1	100	-	-
Bromodichlorometano (µg/l)	7.55	7.55	-	1	1	100	-	-
Bromofórmio (µg/l)	3.57	3.57	-	1	1	100	-	-
Clorofórmio (µg/l)	3.95	3.95	-	1	1	100	-	-

COT = Carbono orgânico Total; HAP's = Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos; THM's = Trihalometanos

Com base nas análises efectuadas e nos resultados expostos, conclui-se que a qualidade da água fornecida nos "Pontos de Entrega em Alta", nomeadamente Alto Rodes, Azinheiro, Charneca, Estoi, Gorjões, Ilha da Culatra, Pé de Outeiro e Santa Bárbara de Nexe, cumpre os valores paramétricos fixados de acordo com a legislação em vigor aplicável à "Água destinada ao Consumo Humano".

22 de Fevereiro de 2019

O Administrador
 Dr.ª Maria Isabel Fernandes da Silva Soares